

**Fogyasztási helyek (felhasználási helyek)**

és az egyes fogyasztási helyek maximális órai teljesítményigénye

**1. Országgyűlés Hivatala Országház kazánháza, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 1-5.**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcsteljesítményigény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcsteljesítményigény [MJ/h]
1600	1015	35 018
65	25	863

Az elszámolás a KHM-6-3105-Lan típusú 08/068 számú korrekciós mérő alapján történik.

hónap	fogyasztás		negyedév összesen	
	g <sub>n</sub> m <sup>3</sup>	GJ	g <sub>n</sub> m <sup>3</sup>	GJ
január	169 400	5 844	448 500	15 473
február	149 400	5 154		
március	129 700	4 475		
április	49 700	1 715	61 100	2 109
május	5 700	197		
június	5 700	197		
július	6 200	214	31 000	1 070
augusztus	6 200	214		
szeptember	18 600	642		
október	59 600	2 056	358 500	12 368
november	129 500	4468		
december	169 400	5 844		
<b>összesen</b>	<b>899 100</b>	<b>31 020</b>	<b>899 100</b>	<b>31 020</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása,	Gázmérők névl. teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
---------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	---

	ideje*		mbar	
ACTARIS Fluxi/TZ		2377901001/C/2008	25	1 600
Dresser		448208/2004	25	65
A gázmérő korrekttal van felszerelve: <u>IGEN</u> NEM				

\*Abban az esetben kell kitölteni, ha a gázmérő az Eladó vagy a Vevő tulajdonában van.

Átszámító korrektor típusa: H.TÉRF.KORR KHM-G LAN-M 8PTZ (86876)

**2. Országgyűlés Hivatala Irodaház, 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Barankovics István Irodaház**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [MJ/h]
250	250	8500

hónap	fogyasztás		Negyedév összesen	
	gnm3	GJ	gnm3	GJ
Január	50 193	1 732	129 622	4 472
Február	42 662	1 472		
Március	36 767	1 268		
Április	25 891	893	35 840	1 237
Május	5 873	203		
Június	4 076	141		
Július	3 782	130	10 820	373
Augusztus	3 474	120		
Szeptember	3 564	123		
Október	17 293	597	72 469	2 500
November	23 017	794		
December	32 159	1 109		
<b>Összesen</b>	<b>248 751</b>	<b>8 582</b>	<b>248 751</b>	<b>8 582</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi ideje*	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása, mbar	Gázmérők névl. teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
DRESSER		426405	25	250
A gázmérő korrekttal van felszerelve: <u>IGEN</u> NEM				

\*Abban az esetben kell kitölteni, ha a gázmérő az Eladó vagy a Vevő tulajdonában van.

Átszámító korrektor típusa: T.TÉRF.KORR. CORUS PTZ 8PTZ (86801)

**3. Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 1-5.  
Tisza Lajos Irodaház**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [MJ/h]
40	40	1360

hónap	fogyasztás		negyedév összesen	
	gnm <sup>3</sup>	GJ	gnm <sup>3</sup>	GJ
január	12 000	414	35 500	1 225
február	12 000	414		
március	11 500	397		
április	6 000	207	10 500	362
május	2 500	86		
június	2 000	69		
július	2 000	69	9 000	311
augusztus	2 000	69		
szeptember	5 000	173		
október	7 000	242	27 500	949
november	10 000	345		
december	10 500	362		
<b>összesen</b>	<b>82 500</b>	<b>2 847</b>	<b>82 500</b>	<b>2 847</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi ideje*	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása, mbar	Gázmérők maximális teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
Elster		599513	25	40
A gázmérő korrekttal van felszerelve: IGEN <u>NEM</u>				

\*Abban az esetben kell kitölteni, ha a gázmérő az Eladó vagy a Vevő tulajdonában van.

Átszámító korrektor típusa: -

**4. Országgyűlés Hivatala könyvtár raktár, 1182 Budapest XVIII. ker. Nagyenyed u. 18.**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [MJ/h]
25	25	850

hónap	fogyasztás		negyedév összesen	
	gnm <sup>3</sup>	GJ	gnm <sup>3</sup>	GJ
január	6 000	207	16 000	553
február	5 000	173		
március	5 000	173		
április	3 000	104	3 000	104
május	-	-		
június	-	-		
július	-	-	500	17
augusztus	-	-		
szeptember	500	17		
október	2 500	86	10 500	362
november	3 500	121		
december	4 500	155		
<b>összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>1 036</b>	<b>30 000</b>	<b>1 036</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi ideje*	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása, mbar	Gázmérők maximális teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
KROMSCHRÖDER		9581850	25	25
A gázmérő korrektorkal van felszerelve: IGEN <u>NEM</u>				

\*Abban az esetben kell kitölteni, ha a gázmérő az Eladó vagy a Vevő tulajdonában van.  
Átszámító korrektorkal típusa: -

**5. Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. Bérlemény területe**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [MJ/h]
6	6	204

hónap	fogyasztás		negyedév összesen	
	gnm <sup>3</sup>	GJ	gnm <sup>3</sup>	GJ
január	200	7	550	19
február	200	7		
március	150	5		
április	150	5	450	15
május	150	5		
június	150	5		
július	150	5	500	17
augusztus	150	5		
szeptember	200	7		
október	200	7	750	26
november	250	8,5		
december	300	10,5		
<b>összesen</b>	<b>2 250</b>	<b>77</b>	<b>2 250</b>	<b>77</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi ideje*	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása, mbar	Gázmérők maximális teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
Flagiston		1000784136	25	6
A gázmérő korrekttal van felszerelve: IGEN <u>NEM</u>				

\*Abban az esetben kell kitölteni, ha a gázmérő az Eladó vagy a Vevő tulajdonában van.

Átszámító korrektor típusa: -

**6. Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. Szabad György Irodaház**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [MJ/h]
65	80	2 760

hónap	fogyasztás		negyedév összesen	
	gnm <sup>3</sup>	GJ	gnm <sup>3</sup>	GJ
január	17 000	586	43 470	1 500
február	14 220	490		
március	12 250	431		
április	8 700	300	16 700	576
május	5 000	172		
június	3 000	103		
július	3 000	103	9 000	310
augusztus	3 000	103		
szeptember	3 000	103		
október	5 700	197	24 100	831
november	7 700	266		
december	10 700	369		
<b>összesen</b>	<b>93 270</b>	<b>3 223</b>	<b>93 270</b>	<b>3 223</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi ideje*	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása, mbar	Gázmérők maximális teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
Dresser		3283362003	25	100
A gázmérő korrekttal van felszerelve: IGEN <u>NEM</u>				

\*Abban az esetben kell kitölteni, ha a gázmérő az Eladó vagy a Vevő tulajdonában van.

Átszámító korrektor típusa: -

**7. Országgyűlés Hivatala 1054 Budapest, Alkotmány utca  
(24892/1 hrsz ) Nemzeti Összetartozás Emlékhely**

Gázmérő névleges teljesítménye [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [m <sup>3</sup> /h]	Órai csúcs teljesítmény-igény [MJ/h]
6	5	173

hónap	fogyasztás		negyedév összesen	
	gnm <sup>3</sup>	GJ	gnm <sup>3</sup>	GJ
január	2232	77	6 480	224
február	2016	70		
március	2232	77		
április	2160	75	6 552	227
május	2232	77		
június	2160	75		
július	2232	77	6 624	229
augusztus	2232	77		
szeptember	2160	75		
október	2232	77	6 624	229
november	2160	75		
december	2232	77		
<b>összesen</b>	<b>26 280</b>	<b>909</b>	<b>26 280</b>	<b>909</b>

**Műszaki adatok**

A fogyasztott gázmennyiség mérése az alábbi gázmérőkkel történik

Gázmérőt gyártó cég	Gázmérő hitelességének érvényességi ideje*	Gázmérő gyártási száma	Gázmérő üzemi nyomása, bar	Gázmérők maximális teljesítménye, m <sup>3</sup> /h
Flogiston		0900749823	0,5	6
A gázmérő korrektorral van felszerelve: IGEN <u>NEM</u>				



**A táblázatokban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek.**

*A jelen mellékletben szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek.*

*Az értékesítés mennyiségének a fogyasztás tényleges, aktuális igényeihez kell igazodnia. Az elszámolás a tényleges fogyasztás szerint történik.*

Az elfogyasztott földgázmennyiség méréséhez szükséges mérési eszközök (mérőóra) biztosítása a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) illetve az annak végrehajtásáról szóló rendeletek szabályai szerint történik.

A szállított földgáz jellemzői meg kell feleljenek az MSZ 1648:2016. szabványban a 2/H gázcsoportra előírt minőségi követelményeknek. A földgáz minőségére vonatkozó tájékoztató adatok:

Relatív sűrűség: 0,55-0,75.

Szerződött fűtőérték: 34,5 MJ/gnm<sup>3</sup>. A napi átlagfűtőérték értékének ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5%-os sávjánál.