

SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ

Sz.	leírás	Országgház	Országgház III. udvar	sz	időszakos	x	?	x	x	x	1 347 Ft
223.	küléri egység: DAIKIN F11A30A, beltéri egység: DAIKIN RQM50M9 menedzser asztali berendezés kivétel Q1000001=5,0 kW	Országgház A13 gépészeti tér -küléri egységek Országgház A07 hangtechnika - beltéri egységek									
224.	DAIKIN FWE 02070406 C3 T.F.V1 fan-coil	Földszint	Aula álmennyezet	10	nyári	x	1				6 376 Ft
225.	DAIKIN FWE 03 03 12 fan-coil	Földszint	Aula álmennyezet	1	nyári	x	1				325 Ft
226.	DAIKIN FWE 0701010 C3 T.F.V1 fan-coil	Földszint	Aula álmennyezet	0	nyári	x	1				640 Ft
227.	DAIKIN FWE 04173 FV1B fan-coil	1. emelet	tárgyaló, nyaktág	2	nyári	x	1				973 Ft
228.	DAIKIN FWE 06073 FV1B fan-coil	1. emelet	tárgyaló, nyaktág	1	nyári	x	1				325 Ft
229.	DAIKIN FWE 08073 FV1B fan-coil	1. emelet	tárgyaló, nyaktág	2	nyári	x	1				640 Ft
230.	DAIKIN FWE 04073 FV1B fan-coil	2. emelet	tárgyaló, nyaktág	3	nyári	x	1				973 Ft
231.	DAIKIN FWE 06073 FV1B fan-coil	2. emelet	tárgyaló, nyaktág	1	nyári	x	1				325 Ft
232.	DAIKIN FWE 08073 FV1B fan-coil	2. emelet	tárgyaló, nyaktág	2	nyári	x	1				640 Ft
233.	DAIKIN FWE 04073 FV1B fan-coil	3. emelet	tárgyaló, nyaktág	3	nyári	x	1				973 Ft
234.	DAIKIN FWE 06073 FV1B fan-coil	3. emelet	tárgyaló, nyaktág	1	nyári	x	1				325 Ft
235.	DAIKIN FWE 08073 FV1B fan-coil	3. emelet	tárgyaló, nyaktág	2	nyári	x	1				640 Ft
236.	DAIKIN FWE 04073 FV1B fan-coil	4. emelet	tárgyaló, nyaktág	3	nyári	x	1				973 Ft
237.	DAIKIN FWE 06073 FV1B fan-coil	4. emelet	tárgyaló, nyaktág	1	nyári	x	1				325 Ft
238.	DAIKIN FWE 08073 FV1B fan-coil	4. emelet	tárgyaló, nyaktág	2	nyári	x	1				640 Ft
239.	DAIKIN FWE 04073 FV1B fan-coil	5. emelet	tárgyaló, nyaktág	3	nyári	x	1				973 Ft
240.	DAIKIN FWE 06073 FV1B fan-coil	5. emelet	tárgyaló, nyaktág	1	nyári	x	1				325 Ft
241.	DAIKIN FWE 08073 FV1B fan-coil	5. emelet	tárgyaló, nyaktág	2	nyári	x	1				640 Ft
242.	DAIKIN FWE 04073 FV1B fan-coil	6. emelet	tárgyaló, nyaktág	3	nyári	x	1				973 Ft
243.	DAIKIN FWE 06073 FV1B fan-coil	6. emelet	tárgyaló, nyaktág	1	nyári	x	1				325 Ft
244.	DAIKIN FV0801206 V7 fan-coil	Országgház A13 gépészeti tér	III. udvar gépészeti helyiség	2	nyári	x	1				640 Ft
245.	Ventilátor V4 - Air-Technik ISOR 250 EC 20, 6000m ³ /h, 0,5 kW	Takarónyílás elzárás	irodaház tető	1	folyamatos	x	2				640 Ft
246.	Ventilátor V5 - Air-Technik WM-B-365-180/6, 3000m ³ /h, 0,75 kW	WC elzárás	irodaház tető	1	folyamatos	x	2				640 Ft
247.	Ventilátor V6 - Air-Technik ISOR 250 EC 20, 6000m ³ /h, 0,5 kW	Hulladékátviteli elzárás	irodaház tető	1	folyamatos	x	2				640 Ft
248.	Ventilátor V1 - Air-Technik VHA-000-8, 36400m ³ /h, 15 kW	Lépcsőházi tápcsőmél LPH1, déli nagy lépcsőház	irodaház tető	1	alkalmi	x	2				640 Ft
249.	Ventilátor V2 - Air-Technik VHA-800-8, 26000m ³ /h, 9,2 kW	Lépcsőházi tápcsőmél LPH2, nyugati kis lépcsőház	IR0DA11A2-6.m lépcsőházi álmennyezetben	1	alkalmi	x	2				640 Ft
250.	Ventilátor V3 - Air-Technik BVHA-F400-400-8, 7200 m ³ /h	Földszint fűtélvezés	irodaház tető	1	alkalmi	x	2				640 Ft
251.	V7 - Air-Technik VMA-610-200/6	Fűdélvezés	IRODAHÁZ PINCEL/POZ álmennyezetben	1	alkalmi	x	2				640 Ft
252.	V8 - Air-Technik BVHA-F400-400-8	Pince fűtélvezés	irodaház tető	1	alkalmi	x	2				640 Ft
253.	LKA - Air technik Auzer 230 EC	Fogadó tér elzárás	Országgház A01 Fogadóter	1	alkalmi	x	2				1 300 Ft
254.	Hébos ER000B elzáró	Fűtési gőzház szellőztető	irodaház tető	2	folyamatos	x	2				3 600 Ft
255.	VMC 350-27 szellőventilátor	Transzformátor szellőztető	szőrtérület szellőztető	4	folyamatos	x	2				3 600 Ft
		Berendezésszám:		78							
SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:											29 947 Ft
SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:											359 364 Ft

Berendezésszám mindösszesen: 1453

ORSZÁGHÁZ, BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ, LÁTOGATÓRŐZPONT ÉS MÉLYGARÁZS, TISZA LAJOS IRODAHÁZ, SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ KARBANTARTÁSI, SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATI FELADATOK 1 ÉVRE VONATKOZÓ MUNKADÍJA (V. oszlop) ÖSSZESEN*:

16 863 420 Ft

(otthoni) aláírás

A jelen táblázatban azon berendezések, amelyek esetében szivárgásvizsgálati feladatokat kell végezni a 2017. évi költségvetésben, két színnel kiemelve szerepelnek.

* A karbantartás körében elvégzendő feladat kiterjed (valamint a karbantartási díj tartalmazza) az ellenőrzések során tapasztalt, és a szerződéses időszak alatt felmerülő hibák (hiányosságok) megszüntetésére (a biztonságos üzemképesség fenntartásához szükséges hibaelhárításokra, javításokra) irányuló összes tevékenységre. A karbantartási, szivárgásvizsgálati feladatok, szolgáltatások díja, ellenértéke tartalmazza a karbantartás és szivárgásvizsgálat körébe tartozó összes feladat, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minden munkadíj költséget (a kiszállítás költségével együtt) és a felhasznált segédanyagok díját. Azonban nem tartalmazza a karbantartás során beépített - segédanyagoknak nem minősített - anyagok és alkatrészek árát.