



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BELÜGYMINISZTERIUM ÁLLAMTITKÁRA

Iromány száma: **K/8975/1.**

Benyújtás dátuma: **2024-09-04 17:29**

Parlex azonosító: **JNW70R950001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Rétvári Bence, Belügyminisztérium államtitkára**

**Tisztelt Elnök Úr!**


Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm **Dr. Vadai Ágnes (DK)** országgyűlési képviselő *"Egy üresen álló kórházi szárnyban működik a klíma, míg a magyar kórházak jelentős részében nem vagy alig. Hogyan lehetséges ez?"* című, K/8975. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Címzett: **Dr. Vadai Ágnes (DK)**

Benyújtó: **Rétvári Bence, Belügyminisztérium államtitkára**

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Pintér Sándor miniszterhez benyújtott, *"Egy üresen álló kórházi szárnyban működik a klíma, míg a magyar kórházak jelentős részében nem vagy alig. Hogyan lehetséges ez?"* című, K/8975. számú írásbeli kérdésére – a miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.



## BELÜGYMINISZTERIUM

BM/23494-1/2024

Válasz Dr. Vadai Ágnes (DK) K/8975. számú, „Egy üresen álló kórházi szárnyban működik a klíma, míg a magyar kórházak jelentős részében nem vagy alig. Hogyan lehetséges ez?” címen benyújtott írásbeli kérdésére

**Dr. Vadai Ágnes asszony részére**  
országgyűlési képviselő

### **B u d a p e s t**

#### **Tisztelt Képviselő Asszony!**

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „**Egy üresen álló kórházi szárnyban működik a klíma, míg a magyar kórházak jelentős részében nem vagy alig. Hogyan lehetséges ez?**” címmel benyújtott, **K/8975.** számú írásbeli kérdésre – Dr. Pintér Sándor miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

A baloldali kormányzás idején Önök kórházakat zártak be, fizetést csökkentettek, leépítettek, privatizáltak és vizitdíjat szedtek az egészségügyben. Ezzel szemben a Kormány a magyar egészségügyi dolgozók mellett, megvédi a betegek gyógyuláshoz való jogát. Felújított részben vagy egészben 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást, valamint megépített 23 új rendelőintézetet és 41 új mentőállomást.

A kórházi légkezelő berendezések jóval összetettebb rendszerek, mint a háztartásokban fellelhető klímák. Leállításuk esetén pótlásukra alternatív eszközök (műszaki boltokban könnyen és alacsony áron beszerezhető split klíma vagy mobil klíma) sem jöhetnek szóba, mivel a steril sebbe befújhatják a kórokozókat. Javításuk milliós, cseréjük százmilliós nagyságrendben mérhető.

Felhívom figyelmét, hogy az előző években több milliárd forintot fordított a Kormány a kórházi légtechnikák modernizálására, illetve ez évben is 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre az azonnali kárelhárításra. 2018-2024. között 16 077 896 293 forint értékben történtek légtechnikai beruházások.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 2024. nyári időszakában két kórház, az Uzsoki Utcai Kórház, valamint az Észak-budai Szent János Centrumkórház jelentett be klímameghibásodás miatti ellátási problémát.

Mindkét esetben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a hatósági intézkedéseket megtette, az akadályozott szolgáltatók helyett más egészségügyi szolgáltatók kijelöléséről döntött.

Valamennyi a határozatban nevesített szolgáltatók között az érintett ellátási területről érkező betegek elhelyezésének koordinálására az Országos Mentőszolgálatot kötelezte, amely a meglévő szabad kapacitások függvényében döntött a betegek elhelyezéséről.

A fenti intézkedések hatására beteg nem maradt ellátatlan, az átmenetileg akadályozott szolgáltatók helyett a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek. Minden sürgős ellátást igénylő beteg a legnagyobb kánikulában is ellátásban részesült.

Az országos tisztifőorvos által 2019-ben kiadott módszertani levél tartalmaz a műtői légtechnikára vonatkozó iránymutatást. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató az infekciókontroll tevékenységet az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levelek és az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott szakmai irányelvek alapján végzi. Az egészségügyi intézmények a tisztifőorvos módszertani levele alapján, a rendelkezésre álló források keretei között valósítják meg a szükséges fejlesztéseket. Tájékoztatom, hogy az elmúlt 3 évben a Kormány több, mint 10 milliárd forintot fordított a rendszerek cseréjére, vagy teljes felújítására 14 kórházban.

A Kormány 2010-től kezdődően fokozott figyelmet fordít az egészségügy fejlesztésére. 2018-2024-ig az OKFŐ fenntartású intézmények adatszolgáltatása alapján mindösszesen bruttó 16 077 896 293 forint értékben történtek légtechnikai beruházások.

Budapest, 2024. szeptember 4.

Tisztelettel:



Rétvári Bence  
államtitkár